

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000522

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：热过载继电器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB 14048.4-2010  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉  
电话：13780117034  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-07  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000522

产品系列、型号、规格:

JRS2-400 Ue: AC690V; 电流整定范围: 80~125A、125~200A、160~250A、200~320A、250~400A; JRS2-630 Ue: AC690V; 电流整定范围: 320~500A、400~630A; Ui: AC690V; Uimp: 8kV; 脱扣级别10A级; 极数: 3P; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.95A; Ue: AC220V; Ie: 1.64A; Ith: 5A; Ui: AC380V; Uimp: 6kV

联系人: 李莉  
电话: 13780117034  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-07  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: