

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980308000454

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：圆筒形帽熔断器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 13539.2-2015
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-07
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980308000454

产品系列、型号、规格:

RT18-125/ (熔断体), RT18 L-125/ (支持件); 熔断体
:Un:AC500V, AC690V; In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 额定分断能力:120kA/500V, 50kA/690V; 分断范围
和使用类别:gG; 熔断器支持件:Un:AC690V; Uimp:6kV; In:125A; 极数:1P, 2P, 3P, 4P; 型号解释见附件

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980308000454

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

型号的解释:

RT 18 □ L - 125 / □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①**RT**: 圆筒形帽熔断器

②**18**: 设计代号

③**□**: **X** 为带指示灯,
不带指示灯不标注

④**L**: 带安全锁扣

⑤**□**: 额定电流

⑥**□**: 极数 1P、2P、3P、4P

RT 18 - 125 / □

① ② ③ ④

①**RT**: 圆筒形帽熔断器

②**18**: 设计代号

③**125**: 额定电流

④**□**: 熔体额定电流

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: