

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005148

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：15906772673
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-05
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307005148

产品系列、型号、规格:

THW2-4000, THW2-4000/4, TGW45-4000/3, TGW45-4000/4 Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; Uimp:12kV;
In:1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 3900A, 4000A; 过电流脱扣器类型:电子式; AC400V: Ics=Icu:100kA; Icw:
85kA/1s; AC690V: Ics=Icu:75kA; Icw: 75kA/1s; 选择性类别:B类; 极数:3P, 4P; 适用于隔离; 配用的辅助触头
: 4NO4NC, 5NO5NC, 6NO6NC Ui:400V; Uimp:4kV; Ith:6A; AC-15: AC400V/0.9A; AC230V/1.56A; DC-
13: DC220V/0.31A.

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-03-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。