



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2021CQC107502-869034

(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：TGM3-125L, TGM3-125M, TGM3-125H, TGM3-125R

检测机构：苏州电器科学研究所股份有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGM3-125L,TGM3-125M, TGM3-125H,TGM3-125R 商 标: / 样品数量: 8 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-24 完成日期: 2022-02-12</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
--	---


试验结论: 依据 GB /T14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM3-125L,TGM3-125M,TGM3-125H,TGM3-125R
 Ui:800V;Uimp:8kV;Ue:AC400V(L/M/H/R),AC550V(M/H/R),AC690V(L/M/H/R);
 In:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;
 过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;
 Ics: 400V:26kA(L 型),50kA(M/H 型),70kA(R 型); 550V:20kA(M/H/R 型);
 690V:5kA(L/M 型), 10kA(H/R 型);
 Icu: 400V:35kA(L 型),50kA(M 型),65kA(H 型),100kA(R 型); 550V:25kA(M/H/R 型);
 690V:5kA(L 型),10kA(M 型),15kA(H/R 型);
 选择性类别: A 类;适用频率: 50Hz;
 极数: 3P(3 个保护极,适用于隔离);
 A 型:3P+N(3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离);
 D 型:3P+N(4 个保护极,N 极常通,不适用于隔离);
 B 型:4P(3 个保护极,N 极可开闭,适用于隔离);
 C 型:4P(4 个保护极,N 极可开闭,适用于隔离);
 配用的辅助触头: FC34-125(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC);
 Ith:3A;Ui:690V;Uimp:4kV;
 AC-15:Ue/Ie: AC380V/400V/0.3A; DC-13:Ue/Ie: DC220V/230V/ 0.15A;
 符合附录 N 的电子附件:
 电动操作机构 CD2-125:AC220/230V,AC380/400V;
 欠压脱扣器 QT34-125: AC220/230V,AC380/400V.

主检: 方 刚 签名:  日期: 2022-03-25

审核: 丁 娟 签名:  日期: 2022-03-25

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-25



备注:

- 1.变更情况: 见附件;
- 2.原认可报告编号: 03601-A-18B0489-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原证书编号: CQC2013010307621491;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

附件

序号和名称	变更前	变更后
1.产品标准变更	GB14048.2-2008	GB/T14048.2-2020
2.锁扣, 跳扣, 再扣 制造商(生产厂)供 应商变更	浙江东海成套电器有限公司 乐清市嘉菱电器有限公司 乐清市精华胶塑厂 浙江方雁机电有限公司	浙江东海成套电器有限公司 裕明电气有限公司 乐清市精华胶塑厂 浙江方雁机电有限公司