



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2021CQC107502-863407  
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：DZ108-63

检测机构：福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ108-63 商 标: / 样品数量: 13 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-27 完成日期: 2022-01-21	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020、GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ108-63; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V/660V; In: 25A(16-25A), 32A(22A-32A), 40A(28A-40A), 50A(36A-50A), 63A(45A-63A); 过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式; AC380V Ics=Icu:22kA, AC660V Ics=Icu:7.5kA; 脱扣级别: 10A; 选择性类别:A、AC-3; 3P 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO、2NC, Uimp:2.5kV; Ui:660V; Ith:2A, AC-13, Ue/Ie:AC220V/0.4A

主检: 程康松 日期: 2022-01-21

审核: 胡晓勇 日期: 2022-03-16

签发: 严平 日期: 2022-03-21



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008 GB/T14048.4—2010	GB/T14048.2—2020 GB/T14048.4—2020
2	Ie 参数变更	10A,16A,25A,32A,40A,50A,63A(可调)	25A(16-25A), 32A(22A-32A), 40A(28A-40A), 50A(36A-50A), 63A(45A-63A)
3	锁扣, 跳扣, 再扣 型号规格/牌号变更	QSn6.5-0.1	QSn6.5-0.1Y2
4	热双金属牌号变更	5J20110	FPA 721-110、TB 208-110
5	热磁式脱扣器单元制造商变更	乐清市通达双金属有限公司 乐清市天盛双金属有限公司	温州市通达双金属有限公司 宁波鄞州五乡三星热双金属元件厂
6	灭弧罩材料变更	骨架/三聚氰胺甲醛树脂 MF	骨架: 三聚氰胺甲醛塑料 MFP
7	灭弧罩制造商变更	浙江长雄塑料有限公司 温州市君正电器有限公司 乐清市金瓯机电配件有限公司 赛德电气有限公司	乐清市卓仕开关厂 赛德电气有限公司