

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307001340

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：上图电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路268号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-11-14
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2023980307001340

产品系列、型号、规格：

TGM1N-1600、TGM1NRT-1600、TGM1NRT/A-1600、TGM1NRT/P-1600；详见附件

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-11-14
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001340

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1N-1600, TGM1NRT-1600, TGM1NRT/A-1600, TGM1NRT/P-1600;
Ue: AC400V/415V, AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
In: TGM1N-1600, TGM1NRT/P-1600: 1000A, 1250A, 1500A, 1600A; TGM1NRT-1600, TGM1NRT/A-1600: 1000A (0.8-1.0In 可调), 1250A (0.8-1.0In 可调), 1500A (0.8-1.0In 可调), 1600A (0.8-1.0In 可调);
Ics: AC400V/415V: M 型: 50kA, H 型: 85kA; AC690V: M/H 型: 20kA;
Icu: AC400V/415V: M 型: 50kA, H 型: 100kA; AC690V: M/H 型: 20kA;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
选择性类别: A 类;
极数: 3P, 4P (三个保护极, N 极可开闭);
额定频率: 50/60Hz;
适用于隔离用;

型号解释:

TG M IN □ - 1600 □ / □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ①TG: 企业特征代号
- ②M: 塑料外壳式断路器
- ③IN: 设计序号
- ④□: 无表示热磁固定; RT 代表热磁双可调; RT/A 代表热可调; RT/P 代表热可调;
- ⑤1600: 壳架电流 (A)
- ⑥□: 分断能力: M 表示普通型; H 表示高分断型
- ⑦□: 极数: 3 表示三极; 4 表示四极
- ⑧□: 脱扣型式: 300 表示无附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-11-14
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。