



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2021CQC107502-863970

产品名称: 侧挂辅助触头组

型 号: FC1-11B, 02B, 20B

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 侧挂辅助触头组 型 号: FC1-11B、02B、20B 商 标: / 样品数量: 12 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021.10.15 完成日期: 2021.12.30	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: FC1-11B、02B、20B; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue/le: AC380V/0.95A, AC220V/1.6A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.15A	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2021.12.30	
备注:	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC215157
首页	√	1	V-14201-DC215157
报告组成	√	1	V-14201-DC215157
安全型式试验报告	√	40	V-14201-DC215157
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验