



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2024CCC0308-4575863
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: TGRS3Z-400BQ TGRS3Z-400CQ


检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





<p>样品名称: 半导体设备保护用熔断体</p> <p>型号: TGRS3Z-400BQ TGRS3Z-400CQ</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 20 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2024-09-26</p> <p>完成日期: 2024-10-13</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 TGRS3Z-400BQ TGRS3Z-400CQ
 Un: DC250V/DC500V/DC750V/AC500V/ AC690V/AC800V;
 In: 50A、63A、70A、80A、90A、100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A、300A、315A、350A、380A、400A;
 额定分断能力 I1: 50kA(DC250V/DC500V/DC750V)/100kA(AC500V/AC690V/ AC800V);
 分断范围和使用类别: aR;

主检: 方 刚 签字:  日期: 2024-11-07

审核: 任 翔 签字:  日期: 2024-11-07

签发: 陈 源 签名:  日期: 2024-11-07


 (检测机构名称盖章)
 2024年11月07日

备注:

TGRS3Z-400CQ	400A: #01#03-#18
TGRS3Z-400CQ	50A: #02
TGRS3Z-400BQ	400A: #19
TGRS3Z-400BQ	50A: #20